



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2026

Página: 1/2

Requisição: 13336 **Ano:** 2026 **Data:** 24/07/2026 **Requisitante:** VALDECIR.ALMEIDA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 836 MANUTENÇÃO URBANA
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção corretiva, preventiva e à adequação de redes de média tensão, visando garantir o funcionamento seguro e contínuo das instalações elétricas municipais,
Observação:
Justificativa: A aquisição dos materiais é necessária para assegurar a manutenção e adequação das redes de média tensão, proporcionando maior segurança operacional, confiabilidade no fornecimento de energia elétrica e atendimento às normas técnicas vigentes, prevenindo interrupções e garantindo a continuidade dos serviços públicos.
Centro de Custo: 120076 MANUTENÇÃO URBANA
Veículo:
Local da Entrega: SECRETARIA AGRIC. MA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2,000000	UN	003.08.00084-1	SUPORE FIXADOR PERFIL U PARA LIGACAO DE ENERGIA BAIXA TENSÃO
Descrição Técnica: SUPORTE PARA TRAFÓ 230 X 95 MM PARA POSTE QUADRADO				
2	3,000000	UN	003.14.00028	PARA-RAIO; TIPO POLIMÉRICO, COM VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO; TENSÃO NOMINAL TENSÃO NOMINAL 15KV; CORRENTE DE DESCARGA CORRENTE DE DESCARGA 10KA; TENSÃO OPERAÇÃO CONTÍNUA TENSÃO DE OPERAÇÃO 12,70KV, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO, ACOMPANHA CONECTORES E FERRAGENS; NORMA CONFORME NORMAS IEC, ANSI E ABNT; CÓDIGO CPTM 067869; UTILIZADO PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS DE 13,2KV DAS LINHAS DE SINAIS E CIRCUITO PRIMÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO;
3	6,000000	UN	003.04.00005-1	PROTETOR ISOLANTE PARA BUCHA
Descrição Técnica: PROTETOR DE BUCHA DO TRANSFORMADOR				
4	10,000000	M	003.07.00063-1	CABO DE COBRE, TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ANTI CHAMA, SEÇÃO NOMINAL 35 MM², CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, MATERIAL DE ISOLAMENTO HEPR (TERMOFIXO ETILENO PROPILENO) 90°C, ATENDENDO A NORMA NBR 7286. (OBS: COR PRETA, VERDE OU AZUL A SER DEFINIDA QUANDO REQUISITADA)
Descrição Técnica: CABO DE COBRE PROTEGIDO DE 35MM 15KV				
5	2,000000	PÇ	083.05.00065	ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO-CARBONO, GALVANIZADO A FOGO PESADO, NAS MEDIDAS DE 4 POLEGADAS (25MM);X3000MM; CONFORME NORMAS VIGENTES
6	1,000000	UN	003.08.00100	CABECOTE PARA ELETRODUTOS DE 4"; FEITO EM PVC AUTO EXTINGUIVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS; RECICLÁVEL; RESISTENTE A INTEMPÉRIES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO; POSSUI FIXAÇÃO A PARAFUSO.
7	1,000000	UN	003.05.00086-5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
Descrição Técnica: QUADRO PAINEL 1000X600X250				
8	1,000000	UN	003.05.00096	DISJUNTOR; PADRÃO EM CAIXA MOLDADA, DISPARADOR TÉRMICO (SOBRECARGA)E MAGNÉTICO (CURTO-CIRCUITO); TRIPOLAR, CONEXÃO PARA CABO ATÉ 70MM², FIXAÇÃO POR PARAFUSOS; DE CORRENTE PERMANENTE 300A; CLASSE DE INTERRUÇÃO DE CAPACIDADE DE INTERRUÇÃO 65KA (220V); TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 690V, VIDA ÚTIL MECÂNICA 20000 OPERAÇÕES; COM APRESENTAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, CONFORME NORMAS VIGENTES; DIMENSÕES NOMINAIS ALT 145MM, LARG 90MM, PROF 73MM;
9	2,000000	M	003.16.01670-1	BARRA CHATA DE COBRE, EM COBRE ELETROLÍTICO NAS MEDIDAS DE 1.1/4" X 1/8"
Descrição Técnica: BARRA CHATA DE COBRE (300AMP)				
10	11,000000	M	003.07.00061	CABO DE COBRE, TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ANTI CHAMA, SEÇÃO NOMINAL 120 MM², CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, MATERIAL DE ISOLAMENTO HEPR (TERMOFIXO ETILENO PROPILENO) 90°C, ATENDENDO A NORMA NBR 7286. (OBS: COR PRETA, VERDE OU AZUL A SER DEFINIDA QUANDO REQUISITADA)



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2026

NovoServ

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
11	31,000000	M	082.09.00056	CABO DE COBRE, TENSAO DE ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ANTI CHAMA, SECAO NOMINAL 185 MM², CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, MATERIAL DE ISOLAMENTO HEPR (TERMOFIXO ETILENO PROPILENO) 90°C, ATENDENDO A NORMA NBR 7286. (OBS: COR PRETA, VERDE OU AZUL A SER DEFINIDA QUANDO REQUISITADA)
12	7,000000	UN	003.15.00046-29	TERMINAL DE COMPRESSÃO
Descrição Técnica:		TERMINAL DE COMPRESSÃO 185MM		
13	3,000000	UN	003.15.00046-30	TERMINAL DE COMPRESSÃO
Descrição Técnica:		TERMINAL DE COMPRESSÃO 120MM		
14	400,000000	M	003.07.00063-2	CABO DE COBRE, TENSAO DE ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ANTI CHAMA, SECAO NOMINAL 35 MM², CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, MATERIAL DE ISOLAMENTO HEPR (TERMOFIXO ETILENO PROPILENO) 90°C, ATENDENDO A NORMA NBR 7286. (OBS: COR PRETA, VERDE OU AZUL A SER DEFINIDA QUANDO REQUISITADA)
Descrição Técnica:		CABO DE MÉDIA TENSÃO 35MM 12/20KV		
15	7,000000	PÇ	003.14.00011-1	MUFLA EXTERNA TERMINAL 25-50MM - ISOLAMENTO DE 15KV
Descrição Técnica:		MUFLA POLIMERICA 10/20KV 35MM		

TARUMA, 24 de Julho de 2026